



# CERTIFICATION HELP DESK

Kennzeichnung der Produkte nach

**DIN EN 1856-1:2003**

CE – Kennzeichnung

Doppelwandiger Schornstein  
System Astec DW

Stand: August 2007

Konformitätserklärung Astec GmbH

# Konformitätserklärung und Produktinformation

## „Anforderungen an Metall-Abgasanlagen

### Teil 1 Bauteile für Systemabgasanlagen“ DIN EN 1856-1



Herstelleridentifikation

**Astec GmbH**  
**Alte Ziegelei 2-4**  
**D- 51491 Overath**  
**Astec DW**

Produktbezeichnung  
(Handelsname)

Name und Funktion des Verantwortlichen:

**Cihan Özkan** Geschäftsführer

Benannte Stelle:

**TÜV Süddeutschland**

Zertifikatnummer / Jahr

**D-0036 CPD 91262 001**

Kennzeichnung Begleitdokumente nach EN 1856 – 1 Anhang ZA Bild ZA 2

<b>0.1</b>	Metall System-abgasanlage	EN 1856-1	T	N1	W	V2-	O 50	Doppelwandige Edelstahl- Abgasanlage mit 30 mm Wärmedämmung für Öl und Gas
			400			L50055		
<b>0.2</b>	Metall System-abgasanlage	EN 1856-1	T	N1	W	V2-	G 75	Doppelwandige Edelstahl- Abgasanlage mit 30 mm Wärmedämmung für Öl, Gas, Festbrennstoff
			600			L50055		

Produktbe- schreibung	
Normenum- mer	
Temperatur- klasse	
Druckklasse	
Kondensatbe- ständigkeit (W: feucht oder D: trocken)	
Korrosionswi- derstand (Be- ständigkeit gegen Korrosi- on) Werkstoff des Abgasroh- res	
Rußbrandbe- ständigkeit G: ja / O: nein Abstand zu brennbaren Baustoffen (in mm) von Außenschale	

Abschnitt einer Metall-Systemabgasanlage

#### Druckfestigkeit

Höchstlast: siehe Techn. Anhang

#### Strömungswiderstand

Mittlere Rauigkeit: 1 mm

#### Wärmedurchlasswiderstand

0,44 W/m<sup>2</sup>K bei 30 mm Isolierung ( 0.1 und 0.2 )

#### Biegefestigkeit

**Zugfestigkeit:** 0 kN

**Schräger Einbau:** Maximale Auslenkung zwischen zwei Stützen: 0,5 m bei 90°

**Windlast: freistehendes Ende:** siehe Techn. Anhang

3 m über der letzten Abstützung

**Maximaler Abstand waagerechter Befestigungen :**  
4 m

**Frost-Tauwechselbeständigkeit:** Ja

Produktinformation nach DIN EN 1856-1 Abs. 7 und Anhang ZA

Konformitätserklärung Astec GmbH

Lfd. NR	Leistungsmerkmal und Anforderung nach DIN EN 1856-1	Werte / Klassen	Nachweis Erstprüfung	Weitere Informationen
1.0	Nennabmessungen: Abs.: 4 und 5	150	Herstellerangabe	
2.0	Werkstoff Innenrohr: Qualität: Nenndicke (Min. Dicke) Abs.: 4 und 5 Abs. 6.5.2	NW 113 – NW 600: L50055 1.4404 / 1.4571 0,60 mm (0,55 mm)	Herstellerangabe	
3.0	Werkstoff Außenrohr: Qualität: Nenndicke (Min. Dicke) Abs.: 4 und 5 Abs. 6.5.2	1.4301 0,60 mm (0,55 mm)	Herstellerangabe	
4.0	Wärmedämmung: Mineralfaserdämmschalen	Rohdichte: 90 kg/m <sup>3</sup> + 30 kg/m <sup>3</sup> Dicke: 30 mm	Z-7.4-1064 Z-7.4-1078 Z-7.1.114 Z-7.4.0004	
5.0	Polymere Dichtungen Typ A	entfällt		
6.0	<i>offen</i>			
7.0	<i>offen</i>			

	Mechanische Festigkeit Abs. 6.1			
8.0	Druckbelastung Abs. 6.1.1	Bauhöhe, Dimensionen und Gewichte, Stützen:	Herstellerangaben	
9.0	Zugbelastung Abs. 6.1.2	Keine Angabe	NPD	
10.0	Windbeanspruchung Abs. 6.1.3.2	Höhe der Abgasanlage über der letzten Abspannung: 3m Maximale Abstände zwischen seitlichen Abstützungen oder Führungen: 4m		
	Schrägführung:			
11.0	Maximale Auslenkung zur Vertikalen Abs. 6.1.3.1	90° jede Zwischenlänge muß separat befestigt werden	Herstellerangabe	
12.0	Maximale gestreckte Länge der Schrägführung Abs. 6.1.3.1	siehe 11.0	Herstellerangabe	
13.0	Gasdichtheit Abs. 6.3.1	Dichtheitsklasse N1		< 2,0 l * s <sup>1</sup> * m <sup>2</sup> bei 40 Pa

14.1	Abstand zu brennbaren Bauteilen bei T 400 ohne Rußbrandbeständigkeit Abs. 6.2	Bei <b>O(50)</b> 5 cm belüftet, ohne Verkleidung		Feuerungsverordnung beachten
14.2	Abstand zu brennbaren Bauteilen bei T 600 Rußbrandbeständigkeit Abs. 6.2	<b>G(75)</b> 7,5 cm, ohne Verkleidung		Hinweise der Feuerungsverordnung beachten
15.0	Berührungsschutz Abs. 6.4.2	Im Verkehrsbereich anbringen	Herstellerangabe	DIN 18160 –1, Fassung Dez. 2001
16.1	Wärmedurchlasswiderstand Abs.6.4.3	0,44 m²K/W bei 30 mm Isolierung, bezogen auf DN 200		DIN 18160 –1, Fassung Dez. 2001
16.2	Wärmedurchlasswiderstand Abs.6.4.3	0,44 m²K/W bei 30 mm Isolierung, bezogen auf DN 200		DIN 18160 –1, Fassung Dez. 2001
17.0	Kondensatbeständigkeit (Feuchteunempfindlichkeit ) Abs. 6.4.4 + 6.4.5	W		trockene und feuchte Betriebsweise
18.0	Widerstand gegen das Eindringen von Regenwasser Abs.6.4.6	ja		
	Strömungswiderstand:			
19.0	Abschnitte der Abgasanlage Abs. 6.4.7.1	nach EN 13384-1, R = 1 mm	Normativer Wert	EN 13384 - 1
20.0	Formstücke der Abgasanlage Abs. 6.4.7.2	nach EN 13384-1, Tabelle B 8	Normativer Wert	EN 13384 - 1
	Anforderungen an Aufsätze:			
21.0	Strömungswiderstand Abs. 6.4.7.3	nach EN 13384-1, Tabelle B 8	Herstellerangabe	EN 13384 - 1
22.0	Schutz gegen Regenwasser Abs. 6.4.8.1	Keine Angabe	NPD	
23.0	Aerodynamisches Verhalten Abs. 6.4.8.2	keine Angabe	NPD	
24.0	Korrosionsbeständigkeit Abs. 6.5.1	V2, V3		
25.0	Frost-Tauwasserbeständigkeit Abs. 6.5.3	nach EN 1856-1 gegeben	normative Vorgabe	
26.0	Gefährliche Substanzen Anhang ZA		EG- Gruppensicherheitsdatenblatt nach TRGS 220 vom Nov. 2002	Verarbeitungshinweis Arbeit mit Isolierstoffen
	Weitere Angaben: Nach Abs. 7			
27.0	Übliche Einbauzeichnungen der Abgasanlage		Herstellerangabe	

28.0	Art des Zusammenbaues der Verbindungselemente		Herstellerangabe	DIN18160-1,EN12391
29.0	Art des Einbaues von Abschnitten oder Fittings, Stützen und Zubehör		Herstellerangabe	
30.0	Strömungsrichtung:	Einbau: Muffe nach oben ( Innenschale )	Herstellerangabe	
31.0	Lagerungsbedingungen:	Keine korrosive Umgebung	Herstellerangabe	Anhang Merkblatt Korrosion
32.0	Einbaumethode für notwendige Dichtungen:	Nicht erforderlich	Herstellerangabe	
34.0	Mindestabstand zwischen der Außenfläche der Abgasanlage und der Innenfläche eines Schachtes aus nichtbrennbaren Baustoffen	1 cm nur in Deutschland, bei Einbau im Gebäude und nur, wenn Schacht erforderlich ist	Nationale Einbauanforderung	DIN 18160 - 1, Fass. Dez. 2001, Hinweise der Feuerungsverordnung beachten
35.0	Lage der Reinigungs- und Inspektionsöffnungen:		Normativ DIN 18160	
36.0	Anbringung der Abgasanlagenplakette an der Abgasanlage, Verkleidung oder Ummantelung:	in unmittelbarer Nähe der Abgasanlage	Normativ DIN 18160	
37.0	Festlegungen/Begrenzungen für die Ummantelung/Verkleidung:	Nur nichtbrennbare Ummantelungen / Verkleidungen, wenn erforderlich, Wasserdampfdiffusionswiderstand kleiner als System-schornstein oder hinterlüften	Herstellerangabe	Hinweise der Feuerungsverordnung beachten
38.0	Reinigungsverfahren oder – geräte:	Kehrgerät aus Edelstahl oder Kunststoff	Herstellerangabe	Kehrgeräte aus Edelstahl oder Kunststoff
39.0	Empfehlungen zur Kondensatableitung	ATV- Merkblatt M251 der Abwassertechnischen Vereinigung, Fassung November 1998	Herstellerangabe	